



H03VV-F FLEXIBLE

H03VV-F FLEXIBLE



Características constructivas UNE-21031-5

Conductor: Cobre pulido flexible clase 5 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Disposición de conductores: Cableados por capas concéntricas

Cubierta Exterior: PVC TM 2 s/UNE-EN 50363-4-1

Color habitual: Blanco o Negro

Código de colores: Tabla 2

Constructive characteristics UNE-21031-5

Conductor: Flexible bare copper
class 5 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 2 s/UNE-EN 50363-3

Arrangement of the conds.: Cores stranded in layers

Outer sheat: PVC TM2 s/UNE-EN 50363-4-1

Usual colour: White and Black

Colour codes: Table 2



Cable flexible
Flexible cable



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

Tensión de servicio
Operating voltage

Tensión de ensayo
Test voltage

Temperatura de servicio (°C)
Operating temperature (°C)

H03VV-F

300 V

2.000 V

-15 a 70°C

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
Standard: AENOR-HAR Approved

Sección (mm²)
Section (sq. mm)

Ø exterior aprox. (mm)
approx. outer diameter (mm)

Peso (kg/km)
Weight (kg/km)

Resistencia a 20°C (Ω/km)
Resistance at 20°C (Ω/km)

H03VV-F

2x0,5	5,2	35,3	39,0
3x0,5	5,5	42,0	39,0
4x0,5	6,0	51,1	39,0
2x0,75	5,5	44,4	26,0
3x0,75	5,8	53,9	26,0
4x0,75	6,4	66,1	26,0

Embalajes Packaging



Bobina
Drum

Aplicación Application

En locales domésticos, cocinas, oficinas, para esfuerzos mecánicos pequeños, para la alimentación de aparatos portátiles ligeros (como aparatos de radio, lámparas de mesa, lámparas de colgar y máquinas de oficina).

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 20, 27, 30, 33, 34, 43, 49

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla 2A y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Light duty cable for use in domestic premises, kitchens and offices. For use with light portable appliances (such as radios, table lamps, hanging lamps and office machines).

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 20, 27, 30, 33, 34, 43, 49
For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 2A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)