

Damixa Pine, Damixa Solid och Mora Lionx, ettgrepps köks- och tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Danmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Pine, Damixa Solid och Mora Lionx ettgreppsblandare för kök och tvättställ. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och kermisk tätning med energibesparande kallstart. Blandarna finns i utförande med eller utan anslutning för diskmaskin. Utloppspipen är svängbar 120°. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Pine ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, Damixa nr. 17061--00.
Damixa Pine ettgrepps köksblandare Damixa nr. 17066--00.
Damixa Solid ettgrepps köksblandare med hög pip och diskmaskinsanslutning, krom, Damixa nr. 310710000.
Damixa Solid ettgrepps köksblandare med C-pip, krom, Damixa nr. 310760000.
Mora Lionx ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, krom, MA nr. 392150.
Mora Lionx ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, mattsvart, MA nr. 392150.12.
Damixa Pine ettgrepps tvättställsblandare, Damixa nr. 17630--00.
Damixa Solid ettgrepps tvättställsblandare, C-pip, krom, Damixa nr. 316200000.

Position 6 och 7 i artikelnumret för Pine beskriver färgen:
00= krom, 46= stål, 61= mattsvart.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 04.20 - 20157.00.
Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.
Installations- och skötselanvisning 20194.00, Mora LIONX, daterad 2021-09-01 Rev. 005.

Typgodkännande SC0794-17 | 2022-09-06
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1125266

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103 daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Damixa
enligt handelsnamn
åå.mm
SC0794-17
†
1002
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 57214216-01 från LGA.

Rapport VTT-S-00142-15 från VTT.

Rapporter SBF2015F0288, SBF2015F0290 och SBF2015F0451A från Sintef.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-09-26, med giltighetstid t.o.m. 2022-08-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2023-03-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric